



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	CODIGO ESTABLECI-DO	No. NIVE-LES	ESTRUCTURA PORTANTE				CERRAMIENTO VERTICAL		CERRAMIENTO HORIZONTAL		TOTAL
				CIMIEN-TOS	COLUM-NAS	VI-GAS	ENTREPI-SO	MU-ROS	PUER-TAS Y VENTA-NAS	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	MATERIAL DE CUBIER-TA	
5	Iglesia Católica	07-718-08	01	10%	10%	--	--	12%	5%	6%	2%	45%
												Vulnerabili-dad media
6	Colegio Católico	07-718-09	03	11%	12%	3%	2%	13%	9%	7%	2%	59%
												Vulnerabili-dad media
7	Biblioteca Bárbara Rogoff	07-718-10	02	8%	10%	2%	2%	11%	7%	6%	3%	49%
												Vulnerabili-dad media
8	Iglesia evangélica Getsemaní	07-718-11	01	8%	10%	--	--	13%	9%	6%	2%	48%
												Vulnerabili-dad media
9	Colegio Getsemaní	07-718-12	04	9%	11%	3%	3%	12%	8%	6%	2%	54%
												Vulnerabili-dad media
10	Iglesia Cristiana Bethel	07-718-13	01	8%	11%	--	--	13%	9%	6%	2%	49%
												Vulnerabili-dad media
11	Iglesia evangélica Esmirna	07-718-14	02	7%	10%	3%	3%	12%	6%	6%	2%	49%
												Vulnerabili-dad media
12	Primera Iglesia Bautista	07-718-15	02	8%	9%	2%	2%	11%	8%	4%	2%	46%
												Vulnerabili-dad media
13	Colegio Bethel	07-718-16	04	7%	7%	3%	3%	10%	6%	4%	2%	42%
												Vulnerabili-dad media



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	CODIGO ESTABLECIDO	No. NIVELES	ESTRUCTURA PORTANTE				CERRAMIENTO VERTICAL		CERRAMIENTO HORIZONTAL		TOTAL
				CIMIEN- TOS	COLUM- NAS	VI- GAS	ENTREPI- SO	MU- ROS	PUERTAS Y VENTA- NAS	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	MATERIAL DE CUBIERTA	
14	Escuela de Autogestión Cantón Pachanay	07-718-17	01	10%	10%	--	--	12%	7%	5%	3%	47%
												Vulnerabilidad media
15	Escuela Ixmucané	07-718-18	03	9%	9%	3%	3%	18%	8%	7%	4%	61%
												Vulnerabilidad media
16	Escuela Pachanay	07-718-19	02	7%	9%	2%	3%	11%	7%	6%	3%	48%
												Vulnerabilidad media
17	Escuela Humberto Corzo Guzmán	07-718-20	03	8%	7%	3%	2%	12%	8%	7%	3%	50%
												Vulnerabilidad media
18	Iglesia Evangélica Eben Ezer	07-718-21	01	10%	11%	--	--	13%	7%	6%	3%	50%
												Vulnerabilidad media



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

CUADRO 3 (Ver marco metodológico pag.121)

CUADRO DE PONDERACION DE VULNERABILIDAD ANTE LA AMENAZA VOLCANICA												
No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	CODIGO ESTABLECI-DO	No. NIVE-LES	ESTRUCTURA PORTANTE				CERRAMIENTO VERTICAL		CERRAMIENTO HORIZONTAL		TOTAL
				CIMIEN-TOS	COLUM-NAS	VI-GAS	ENTREPI-SO	MU-ROS	PUER-TAS Y VENTA-NAS	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	MATE-RIAL DE CUBIER-TA	
1	Escuela Oficial Rural Mixta Pacuchá	07-718-03	02	1%	2%	2%	1%	1%	0%	5%	6%	18%
												Vulnerabili-dad baja
2	Iglesia Evangélica Bethania	07-718-05	01	5%	5%	--	--	1%	0%	5%	3%	19%
												Vulnerabili-dad baja
3	Iglesia Evangélica Nazareth	07-718-06	02	1%	1%	2%	2%	1%	0%	5%	6%	18%
												Vulnerabili-dad baja
4	Municipalidad de San Pedro La Laguna	07-718-07	02	1%	2%	2%	1%	2%	0%	6%	5%	19%
												Vulnerabili-dad baja
5	Iglesia Católica	07-718-08	01	5%	3%	--	--	1%	0%	5%	6%	20%
												Vulnerabili-dad baja
6	Colegio Católico	07-718-09	03	2%	3%	2%	2%	2%	0%	6%	7%	24%
												Vulnerabili-dad baja
7	Biblioteca Bárbara Rogoff	07-718-10	02	1%	1%	2%	2%	3%	0%	6%	7%	22%
												Vulnerabili-dad baja



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	CODIGO ESTABLECI-DO	No. NIVE-LES	ESTRUCTURA PORTANTE				CERRAMIENTO VERTICAL		CERRAMIENTO HORIZONTAL		TOTAL
				CIMIEN-TOS	COLUM-NAS	VI-GAS	ENTREPI-SO	MU-ROS	PUER-TAS Y VENTA-NAS	ESTRUCTU-RA DE CUBIERTA	MATE-RIAL DE CUBIER-TA	
8	Iglesia evangélica Getsemaní	07-718-11	01	2%	2%	--	--	2%	0%	6%	3%	15%
												Vulnerabili-dad baja
9	Colegio Getsemaní	07-718-12	04	1%	2%	2%	2%	2%	0%	6%	2%	17%
												Vulnerabili-dad baja
10	Iglesia Cristiana Bethel	07-718-13	01	6%	7%	--	--	3%	0%	8%	6%	30%
												Vulnerabili-dad media
11	Iglesia evangélica Esmirna	07-718-14	02	2%	1%	2%	2%	3%	0%	6%	5%	21%
												Vulnerabili-dad baja
12	Primera Iglesia Bautista	07-718-15	02	1%	1%	1%	1%	2%	0%	6%	3%	15%
												Vulnerabili-dad baja
13	Colegio Bethel	07-718-16	04	1%	2%	2%	1%	2%	0%	6%	2%	16%
												Vulnerabili-dad baja
14	Escuela de Autogestión Cantón Pachanay	07-718-17	01	5%	6%	--	--	2%	0%	7%	3%	23%
												Vulnerabili-dad baja
15	Escuela Ixmucané	07-718-18	03	2%	2%	2%	3%	7%	0%	10%	10%	36%
												Vulnerabili-dad media
16	Escuela Pachanay	07-718-19	02	1%	2%	2%	1%	2%	0%	6%	5%	19%
												Vulnerabili-dad baja



Municipio de San Pedro La Laguna, Sololá

No.	NOMBRE DEL EDIFICIO	CODIGO ESTABLECI-DO	No. NIVE-LES	ESTRUCTURA PORTANTE				CERRAMIENTO VERTICAL		CERRAMIENTO HORIZONTAL		TOTAL
				CIMIEN-TOS	COLUM-NAS	VI-GAS	ENTREPI-SO	MU-ROS	PUERTAS Y VENTA-NAS	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	MATERIAL DE CUBIERTA	
17	Escuela Humberto Corzo Guzmán	07-718-20	03	1%	1%	2%	2%	1%	0%	5%	5%	17%
												Vulnerabilidad baja
18	Iglesia Evangélica Eben Ezer	07-718-21	01	6%	7%	--	--	4%	0%	7%	3%	27%
												Vulnerabilidad media